



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3**

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 172 г.Новошахтинск « 18 » 12. 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Домниной Оксаной Вячеславовной - главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного детского сад № 23 «Колосок», Ростовская область, Мясниковский район, с.Александровка2-я, ул.Новая, 8, ИНН 6122004645, ОГРН 1026101311598

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

-контейнерная площадка не оборудована, что является нарушением п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-количество посуды из нержавеющей стали недостаточное, используется алюминиевая посуда, эмалированная посуда, вместо допустимой - из нержавеющей стали, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-согласно экспертного заключения № 25-08.100-01/6132 от 16.12.2024 г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону выявлено: в результате проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания – « Примерное меню МБДОУ детский сад №23 «Колосок» на зимне-весенний период » выявлены следующие нарушения: суточное распределение пищевой ценности (калорийности) рациона питания на приемы пищи не соответствует нормативным данным (завтрак 20 %, второй завтрак 5%, обед 35%, полдник 15%), что не соответствует требованиям п. 8.1.2.3 раздела VIII, табл.,3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

- согласно экспертного заключения № 25-08.100-01/6009 от 09.12.2024 г., протокола лабораторных испытаний № 61-00-25/31523-02-24 от 06.12.2024 г. филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону выявлено:

- помещение: игровая зона группы « Дельфинята » 2-ой младшей группы МБДОУ детский сад №23 «Колосок» по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Александровка 2-я, ул. Новая, 8 не соответствует требованиям табл. 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю - уровень искусственной освещенности (287 лк), показатель ниже величины допустимого уровня на 113 лк;

- помещение: игровая зона группы « Ручеек» старшей разновозрастной группы МБДОУ детский сад №23 «Колосок» по адресу: Ростовская область, Мясниковский район, с. Александровка 2-я, ул. Новая, 8 не соответствует требованиям табл. 5.54 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю - уровень искусственной освещенности (318 лк), показатель ниже величины допустимого уровня на 82 лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить наличие необходимого количества посуды из нержавеющей стали для приготовления блюд
Срок исполнения: 02.09.2025г.
2. Разработать рацион питания – Перспективное десятидневное меню с 10-часовым пребыванием детей в соответствии с требованиями действующего законодательства
Срок исполнения: 03.03.2025г.
3. Обеспечить территории дошкольного учреждения, в том числе оборудование контейнерной площадки
Срок исполнения: 02.09.2025г.
4. Обеспечить уровни искусственной освещенности игровых зон групповых ячеек в соответствии с требованиями законодательства
Срок исполнения: 03.03.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение детский сад № 23 «Колосок», Ростовская область, Мясниковский район, с.Александровка2-я , ул.Новая , 8 ИНН 6122004645, ОГРН 1026101311598

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Зорге,3 тел./факс 8(86369)23336 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «03» марта 2025 г., «02» сентября 2025 г., с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Домнина О.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 18 » 12 2024г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576058

Владелец Сотникова Валентина Михайловна

Действителен с 10.03.2022 по 10.03.2023